

چاک لیست تخریب

چک لیست تخریب

ردیف	شرح فعالیت	نحوه اجرا		نیاز دارد		توضیحات
		بلی	خیر	دارد	ندارد	
۱۸	آیا قبل از شروع عملیات تخریب، وسایل و تجهیزات لازم مناسب با محل و نوع ساختمان و روش تخریب تهیه شده است؟					
۱۹	آیا قبل از شروع عملیات تخریب، برنامه ریزی برای جمع آوری و دفع مواد حاصل از تخریب انجام شده است؟					
۲۰	آیا قبل از شروع عملیات تخریب، اقدامات لازم برای محافظت از پیاده روها و معابر عمومی مجاور ساختمان مورد تخریب، انجام شده است؟					
۲۱	آیا استقرار ماشین آلات کارگاهی مطابق با حجم بروژه انجام شده است؟					
۲۲	آیا کلیه شیشه های ساختمان موردنظر قبل از تخریب جدا و در مکان مناسبی انبار گردیده است؟					
۲۳	آیا کلیه راه های ارتباطی ساختمان مورد تخریب به استثنای پلاکها، راهروها، نرده ای ها و درهایی که برای عبور کارگران استفاده می شوند، در تمام مدت تخریب مسدود شده است؟					
۲۴	آیا امکان ریزش مصالح و ایزار کار به داخل یا روی بنها و تأسیسات مجاور وجود دارد؟ اقدامات لازم از قبیل نصب سرپوش حفاظتی با مقاومت کافی انجام شده است؟					
۲۵	آیا مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان مورد تخریب به محل مناسب انتقال داده شده است؟					
۲۶	آیا قسمت های باقیمانده از عملیات تخریب و همچنین چوب بسته ها، شمع ها، سپرها، حائل و سایر وسایل حفاظتی، پایداری و ایمنی لازم را دارند؟					
۲۷	آیا مصالح و ضایعات حاصل از تخریب بنا بدون مجوز مقام رسمی ساختمان در معابر و فضاهای عمومی دپو می شوند؟					
۲۸	آیا قبل از شروع عملیات تخریب، در صورت نیاز به محدود یا مسدود نمودن، پیاده روها و معابر عمومی مجاور ساختمان از مراجع ذیریط اجازه لازم کسب شده است؟					
۲۹	آیا تخریب از بالاترین قسمت ساختمان و به پایین ترین قسمت ساختمان ختم می گردد؟					
۳۰	آیا در حین عملیات تخریب مفاد آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی رعایت شده است؟					
۳۱	آیا در تخریب ساختمان های متصل به هم، حداقل نیم متر مجاور به ملک همسایه با لوازم دستی تخریب می شود؟					

